

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по**
**Краснодарскому краю г. Краснодар, ул. Уральская, 121. тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. дове-
рия (861) 268-64-40**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60,

Предписание № 42/1/25

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
муниципального образования Темрюкский район - объект защиты детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору № 42 от «27» апреля 2021 года ОНД и ПР Темрюкского района подполковника внутренней службы Д.Л. Макаренко

(наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с с 13 ч. 00 мин. «01» июня 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «01» июня 2021, с 14 ч. 45 мин. «07» июня 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «07» июня 2021 г. проведена проверка старшим дознавателем ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Чарухиным Павел Павловичем, в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 муниципального образования Темрюкский район, расположенного по адресу: 353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюка, ул. Труда, 114

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ ДС № 9 Величко Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед-пи-са-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	От-метка (под-пись) о вы-полне-нии (ука-зывается только вы-полне-ние)
1.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	15.08.2021	-

	«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2.		
2.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты куда вносятся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	15.08.2021	
3.	Ширина пути эвакуации по лестничным маршем, предназначенным для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетке, в свету менее 1,35 метра (фактически 1.13 метра)	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 п.п. а)	15.08.2021	*
4.	Уклон лестниц 3 типа на путях эвакуации более 1:1, ширина проступи менее 25 см, высота ступени - более 22 см.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.3	15.08.2021	+
5.	Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21	15.08.2021	
6.	Из помещений групп (групповых ячеек) отсутствует не менее двух эвакуационных выходов, шириной не менее 1,2 метра.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3, п. 5.1.3.	15.08.2021	
7.	Ширина эвакуационного выхода из пищеблока менее 0,8 метра (0,67 м.).	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 4.2.19.	15.08.2021	
8.	Размещение средства пожаротушения на 1 и 2 этаже не соответствует графической части планов эвакуации, а также не соответствует планировка.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	15.08.2021	+
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30.	15.08.2021	
10.	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНИП 23.05-95. Не выполнено аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 82, ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23; СП 112.13330.2011 п. 8.11	15.08.2021	
11.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 409; СП 9.13190.2009 п. 4.2.7.	15.08.2021	
12.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-	15.08.2021	

	испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ниях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. п.п. б)		
13.	В здании детского сада отсутствуют (сняты) предусмотренные проектной документацией и нормативными документами в области пожарной безопасности двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора в лестничную клетку. (Технический паспорт Инвентарный номер 8167)	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п. 19 ст. 88; СП 1.13130.2020 п. 4.2.24; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16. п.п. д)	15.08.2021	
14.	Все помещения здания не защищены соответствующими системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (чердачное помещение, методический кабинет на втором этаже, тамбур из средней группы).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54; СП 486.1311500.2020 п. 4.4.	15.08.2021	
15.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ), в том числе частично отсутствуют дымовые извещатели (подсобка средней группы).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	15.08.2021	
16.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на потолке (разделка 1 мл. группы).	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, СП 3.13130.2009 п. 4.4.	15.08.2021	
17.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем на здание пищеблока, а также на основное здание (за исключением проекта на АПС и СОУЭ).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	15.08.2021	
18.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в связи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	15.08.2021	
19.	По окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, не организовано проведение повторной обработки.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13.	15.08.2021	
20.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах не крепятся к полу.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 31.	15.08.2021	
21.	Эксплуатируются светильники со сня-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №	15.08.2021	

	тыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (кабинет завхоза в пищеблоке, складские помещения).	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35 п.п. в).		
22.	Руководитель организации обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12.	15.08.2021	
23.	Собственник объекта защиты (лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором) в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не разработал (не предоставил в уведомительном порядке) декларацию пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 64	15.08.2021	
24.	Руководитель организации не обеспечивает своевременную замену и перезарядку огнетушителей (ОП-5 в средней группе).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 60	15.08.2021	
25.	Здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. ст. 68, ст. 78, ст. 80, ст. 90, ст. 99.	15.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела НД и ПР Темрюкского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю - государственный
инспектор Темрюкского района по пожарному надзору
майор внутренней службы
Чарухин Павел Павлович



« 06 » 06 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

сдд
(подпись)
« 07 » 06 2021 г.

р.б.ч.о.ш.в.с.у. с.ч.в.с.
(должность, фамилия, инициалы)